

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zapotrzebowanie nr 148600

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Wymiana nieczynnych źródeł światła w okresie do końca I kwartału 2023. Wykaz źródeł światła oraz materiałów elektrycznych podlegającym wymianie w przedmiotowym zadaniu:

Istniejąca	Wymagana (proponowana)	Planowana ilość
Oprawa hermetyczna światłówkowa 2x58W	Oprawa hermetyczna LED minimum 44W IP66, minimum 7000 lm, 4000 [K] (Biały neutralny)	23
Oprawa uliczna rtęciowa 400W	Oprawa uliczna LED minimum 100W w obudowie z odlewanego ciśnieniowo aluminium IP66 , minimum 14000lm, 4000 [K] (Biały neutralny)	7

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- 2.1. Zaoferowana cena powinna zawierać koszty związane z wymianą opraw oraz niezbędnym materiałem i sprzętem. Oprawy uliczne – wysokość powyżej 3m. Pozostałe oprawy wysokość do 3m.
- 2.2. Wykonawca zatrudnia osoby posiadające kwalifikacje grupy 1 wymagane do eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych (typ E) wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
- 2.3. Gwarancja minimum 12 miesięcy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 3.1. O udzielenie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące w chwili składania oferty przepisy prawa, nakładają obowiązek ich posiadania.
 - b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem posiadającym niezbędne umiejętności do wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia.
 - c) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 - d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 - e) Potwierdzą zapoznanie się z załącznikiem nr 1 do OPZ: instrukcją : „PODSTAWOWE

WYMAGANIA BHP DLA WYKONAWCÓW EPORE S.A. - INST 27529/A.

- f) Przed przystąpieniem do zleconych prac, wypełnią i podpiszą formularze stanowiące załączniki nr 2, 3, 4, do instrukcji opisanej w pkt. e.
- 3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych dla zadania określonego w pkt-cie 1 niniejszego OPZ.

3. INNE INFORMACJE

- 3.1. Zamawiający umożliwi oferentom dokonanie wizji lokalnej, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty – kontakt 695 206 908 i 692 828 395, email: michal.basta@epore.pl i marek.jachimowicz@epore.pl
- 3.2. Prace będzie można prowadzić 7/24h.
- 3.3. Ilości poszczególnych materiałów podlegających wymianie będą zgłaszane sukcesywnie wg potrzeb (minimum 3 oprawy uliczne – wysokość powyżej 3m i 10 pozostałych punktów świetlnych – do 3m).
- 3.4. Czas realizacji od momentu zgłoszenia wynosi 7 dni roboczych.
- 3.5. Wykonawca, będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego sukcesywnie w terminie 7 dni po wykonaniu wymiany – protokołu z wymiany oświetlenia.
- 3.6. Zamawiający udostępni wykonawcy niezbędną dokumentację do realizacji zadania.
- 3.7. Miejsce realizacji zadania – Bogatynia ul. Środkowa 7 - Wydział Produkcji Sorbentów.

Załączniki:

Załącznik nr 1 -Instrukcja: „PODSTAWOWE WYMAGANIA BHP DLA WYKONAWCÓW EPORE S.A. - INST 27529/A”.